



Päästemeeskonna infopunkt

Märkused / Notes:  
(1) Hoone ±0.00= +44,60 Habs

(2) Konstruktioonisümbid:  
SS-01 - tüüp vt EK osa konstruktioonisümbid / SS-03 - tüüp vt AR osa konstruktioonisümbid

- TINGMÄRGID**
- E120 Suitsetuukide juhtimiskeskus
  - ATS Automaatse tulekahjusignalsüsteemi keskseade
  - Päästemeeskonna infopunkt
  - ➔ Väljumistee
  - ➔ Väljapääs
  - HVP Hädavaljapääs
  - E Käskusüüti ABC-klass, 6kg
  - ▲ Päästemeeskonna sisenemistee
  - E130 Tuleõhkekskeitsiooni E130 pür
  - E120 Tuleõhkekskeitsiooni E120 pür
  - E160 Avatäite tulepuisutus
  - IN=2 Arvestuslik inimeste arv evakatsiooniala kokku
  - N=6 Arvestuslik inimeste arv väljumistel
  - VA Evakuitsiooni- või väljumistee ukse min valgusava
  - AM Evakuitsiooni- või väljumistee uksel nõudud avamismehhanism
  - 30 m Väljumistee pikkus

OBJEKT:	Suurvälja tee 1, Vaela küla, Kiili vald	STADIUM:	PP
PROJEKT:	Ärihoone ehitusprojekt	KUUPÄEV:	15.01.2025
JOOES:		TELLAJ:	
MOOD:	M 1:200	JONESTAJA:	VALENTINA GORELIKOVA
JONESTAJA:	AR-3-01	ARHITEKT:	JÜRI PILLIROOG
100 N:	AP-367/24	JANITAJA:	JÜRI PILLIROOG

Oshaling LDCB Projekt; reg. 10861387, MTR EP-10861387-0001, Järvevana tee 9F, 11314 Tallinn tel. 664 5630 fax. 664 5639 loob@loob.ee