



- 5 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 6 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 7 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 8 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 9 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 10 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 11 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 12 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 14 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 15 Büroopind
- 16 Büroopind
- 17 Büroopind
- 18 Büroopind
- üldala

II korrus - bürooala 5		
NR	NIMI	PINDALA
5-201	Bürooala	95,1 m ²
5-202	Koosolekuruum	12,2 m ²
5-203	Wc-pesuruum	4,4 m ²
5-204	Koristaja	1,6 m ²
		113,2 m ²

II korrus - bürooala 6		
NR	NIMI	PINDALA
6-201	Bürooala	107,5 m ²
6-202	Koosolekuruum	12,2 m ²
6-203	Wc-pesuruum	4,4 m ²
6-204	Koristaja	1,6 m ²
		125,6 m ²

II korrus - bürooala 7		
NR	NIMI	PINDALA
7-201	Bürooala	75,7 m ²
7-202	Koosolekuruum	12,8 m ²
7-203	Wc ja pesuruum	4,4 m ²
7-204	Koristaja	1,6 m ²
		94,5 m ²

II korrus - bürooala 8		
NR	NIMI	PINDALA
8-201	Bürooala	72,2 m ²
8-202	Koosolekuruum	12,0 m ²
8-203	Wc ja pesuruum	4,4 m ²
8-204	Koristaja	1,6 m ²
		90,1 m ²

II korrus - bürooala 9		
NR	NIMI	PINDALA
9-201	Bürooala	75,9 m ²
9-202	Koosolekuruum	12,8 m ²
9-203	Wc ja pesuruum	4,4 m ²
9-204	Koristaja	1,6 m ²
		94,7 m ²

II korrus - bürooala 10		
NR	NIMI	PINDALA
10-201	Bürooala	72,3 m ²
10-202	Koosolekuruum	12,1 m ²
10-203	Wc ja pesuruum	4,3 m ²
10-204	Koristaja	1,5 m ²
		90,2 m ²

II korrus - bürooala 11		
NR	NIMI	PINDALA
11-201	Bürooala	69,2 m ²
11-202	Koosolekuruum	13,7 m ²
11-203	Wc-pesuruum	4,5 m ²
11-204	Koristaja	1,6 m ²
		89,0 m ²

II korrus - bürooala 12		
NR	NIMI	PINDALA
12-201	Bürooala	75,6 m ²
12-202	Koosolekuruum	12,8 m ²
12-203	Wc ja pesuruum	4,4 m ²
12-204	Koristaja	1,6 m ²
		94,3 m ²

II korrus - bürooala 13		
NR	NIMI	PINDALA
13-201	Bürooala	46,5 m ²
13-202	Koosolekuruum	12,4 m ²
13-203	Wc-pesuruum	4,4 m ²
13-204	Koristaja	1,6 m ²
		64,9 m ²

II korrus - bürooala 14		
NR	NIMI	PINDALA
14-201	Bürooala	46,9 m ²
14-202	Koosolekuruum	12,2 m ²
14-203	Wc-pesuruum	4,4 m ²
14-204	Koristaja	1,6 m ²
		65,1 m ²

II korruse Üldala		
NR	NIMI	PINDALA
201	Treppihall	22,3 m ²
		22,3 m ²

II korrus - bürooala 15		
NR	NIMI	PINDALA
15-201	Sissepääs	28,2 m ²
15-202	Koosolekuruum	10,4 m ²
15-203	Toorium	13,1 m ²
15-204	Toorium	28,3 m ²
15-205	Wc-pesuruum	4,3 m ²
15-206	Koristaja	1,3 m ²
		85,6 m ²

II korrus - bürooala 16		
NR	NIMI	PINDALA
16-201	Sissepääs	18,4 m ²
16-202	Koosolekuruum	9,2 m ²
16-203	Toorium	42,0 m ²
16-204	Wc-pesuruum	3,9 m ²
16-205	Koristaja	1,2 m ²
		74,7 m ²

II korrus - bürooala 17		
NR	NIMI	PINDALA
17-201	Sissepääs	18,6 m ²
17-202	Koosolekuruum	9,5 m ²
17-203	Toorium	41,3 m ²
17-204	Wc-pesuruum	4,1 m ²
17-205	Koristaja	1,3 m ²
		74,8 m ²

II korrus - bürooala 18		
NR	NIMI	PINDALA
18-201	Sissepääs	28,2 m ²
18-202	Koosolekuruum	10,4 m ²
18-203	Toorium	13,4 m ²
18-204	Toorium	27,9 m ²
18-205	Wc-pesuruum	4,3 m ²
18-206	Koristaja	1,3 m ²
		85,5 m ²

Tähis	Väliseina fragment	Tehniline info
S-01		Info: 1. Raudbetoonpaneel -Beton 70mm -Soojusis 150 -Beton 100 Klassifikatsioon: Tulepääsus EI 90 Soojuspääsus U - W/m ² K 0,220
VS-01		Info: 1. KERGPANEEL - 160mm (NÄIT. Kergpaneel SPZE E-PR) Klassifikatsioon: Soojuspääsus U - W/m ² K 0,14 Tulestahkestus B-s2, d0 Helisolatsioon Rw (dB) 24
VS-02		Info: - KERGPANEEL - 160mm (NÄIT. Kergpaneel SPZE E-PR) - Metallraak 66/40 - Gyproc - standardplaat 12,5mm - Gyproc - standardplaat 12,5mm Niisketes ruumides lisandub: 6. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm 7. Hidrosolatsioon, plaadisegu, keramiiline plaat Märkus: Seinte tegemisel arvestada seina külge kinnitatava sanitehnika (piissaar, lauaga valamü) koostusega. Ette näha kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele.

Tähis	Siseseina fragment	Tehniline info
SS-01		Info: Sein paksus 190 mm (tuletõkke pilpindade vaheline sein) Tarindi kihid: Sisemine 1. Columbia läisplind 190mm Sisemine Tulepääsus EI 30
SS-02		Info: Sein paksus 145 mm (Pindade vaheline sein) Tarindi kihid: Sisemine 1. N = Gyproc GN 13- standardplaat 12,5mm 2. N = Gyproc GN 13- standardplaat 12,5mm 3. Metallraak 66/40, mineraalvill 50mm 4. N = Gyproc GN 13- standardplaat 12,5mm 5. N = Gyproc GN 13- standardplaat 12,5mm 6. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm 7. Hidrosolatsioon, plaadisegu, keramiiline plaat Niisketes ruumides lisandub: 6. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm 7. Hidrosolatsioon, plaadisegu, keramiiline plaat Märkus: Seinte tegemisel arvestada seina külge kinnitatava sanitehnika (piissaar, lauaga valamü) koostusega. Ette näha kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele.
SS-03		Info: Sein paksus 129 mm (ruumi vaheline sein) Tarindi kihid: Sisemine 1. N = Gyproc - standardplaat 12,5mm 2. N = Gyproc - standardplaat 12,5mm 3. Metallraak 66/40, mineraalvill 50mm 4. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm 5. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm Niisketes ruumides lisandub: 6. N = Gyproc - GKB niiskuskindel 12,5mm 7. Hidrosolatsioon, plaadisegu, keramiiline plaat Märkus: Seinte tegemisel arvestada seina külge kinnitatava sanitehnika (piissaar, lauaga valamü) koostusega. Ette näha kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele.

Tähis	Põrand fragment	Tehniline info
P-01		Info: Põrand pinnasel Tarindi kihid: 1. Teraskuubetoonplaat C25/30 XC1 150 mm 2. Soojusis XPS - 150 mm 3. Ehituskile 4. Tihendatud killustik fr. 4-32 5. Geotekstiil 6. Olul pinnas Klassifikatsioon: Tulepääsus U - W/m ² K 0,24
VL-01		Info: Vahetagi (büroo põrand) Tarindi kihid: 1. Sisemine - vaipkate 2. Betonplaat 70mm 3. Villiplaat 50mm 4. Betonplaat 150 mm 5. Metallalust 400mm